



Hipodrom Sopot
stron: 3

Sopot, dnia 08.05.2012r.
L.dz. 9/05/2012 p.w.

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania Oferentów w Postępowaniu UZP na udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia związanych z realizacją projektu „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr sprawy 6/2010

Szanowni Państwo,

Niniejszym publikujemy część 3 (58 – 83) pytań i odpowiedzi do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

58. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 11 pkt 1 Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej pok. Nr 16 Urzędu Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot **do 17.05.2012 r. do godziny 10.00.**

Termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego jest zdaniem Wykonawcy zbyt krótki na przygotowanie kompletnej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Czas niezbędny na sporządzenie dokładnej kalkulacji ulega wyraźnemu skróceniu z uwagi na dni wolne od pracy na początku maja. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 31 maja 2012 r.

Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 57.

59. Ze względu na zwiększenie konkurencyjności oraz przystąpienie większej liczby oferentów do przetargu prosimy o zmianę Rozdziału 5 pkt.3 a na:
- a) wskaźniki bieżącej płynności finansowej za ostatnie trzy lata finansowe a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – za ten okres, które mieszczą się w przedziale 1,2 – 2,5.

Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 46.

60. Z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz długi okres urzędowych dni wolnych od pracy (m. innymi okresy urlopowe oferentów materiałów) w celu rzetelnego opracowania oferty cenowej prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 25.05.2012 r.

Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 57

61. Prosimy o potwierdzenie czy istniejące ogrodzenie przeznaczone do przestawienia będzie zlokalizowane również przed ogrodzeniem padoków od strony toru wyścigowego.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.



Odp.: Nie będzie. Należy je wykonać zgodnie z dokumentacją.

62. Prosimy o potwierdzenie że do wykonania jest ok 690 mb a nie 510,5 mb systemowego, stałego ogrodzenia padoków.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

63. Na rysunku 0803-00-04 Zagospodarowania terenu nie można zlokalizować bram systemowych w ogrodzeniu stałym padoków. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Do każdego padoku przewidziana jest jedna bramka systemowa.

64. Prosimy o rysunki detali bram systemowych zlokalizowanych w ogrodzeniu stałym padoku.

Odp.: Należy przyjąć bramy systemowe wybranego producenta.

65. Prosimy o podanie parametrów drzew i krzewów nowych nasadzeń

Odp.: Parametry gatunkowe odmian oraz ilości podane zostały w „Zestawieniu materiału roślinnego na terenie Hipodromu w Sopocie” Wielkość krzewów przyjmować do wycen, w zależności od gatunku i odmiany, w wysokości ok. 40 – 80 cm. Wiek ca 5 lat. Drzewa – lipa krymska – ok. 180 – 200 cm wysokości.

66. Jak rozwiązać problem z ochroną rurociągów przed zamarzaniem w pomieszczeniach nieogrzewanych?

Odp.: Ochrona rurociągów (zimna woda i co) przed zamarzaniem przewidziana została w pomieszczeniach stajni poprzez izolację przegród oraz bilans cieplny ciepła własnego koni i fermentacji ściółki, a także projektowane otuliny. W przejściach zewnętrznych przewidziano ogrzewanie elektryczne oporowe z termostatami.

67. W pomieszczeniu trafostacji budynek 4 przebiega główny rurociąg kanalizacyjny. Jak należy zabezpieczyć w/w rurociąg przed ewentualną awarią, aby nie dopuścić do zalania trafostacji?

Odp.: Odcinek przejścia przez komorę trafostacji poziomej kanalizacji sanitarnej 160 PVC wykonać jako ciśnieniowy.

68. Prosimy o zamieszczanie nowych plików z dokumentacją oraz wszelkich zmian do dokumentacji w nowych osobnych folderach.

Odp.: Kompletna dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej w sposób czytelny.

69. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty wraz z kosztorysami uproszczonymi należy załączyć zestawienia materiałów, urządzeń i wyposażenia. Jeśli tak prosimy o dostarczenie odpowiednich wzorów w/w zestawień.

Odp.: Tak należy załączyć zestawienie. Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji . Zestawienie przygotowuje Wykonawca we własnym zakresie.



70. Czy Zamawiający dopuszcza usuwanie pozycji z przedmiarów ?

Odp.: Przedmiary są pomocnicze.

71. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany ilości w przedmiarach ?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 70.

72. Czy w pozycjach z obmiarem zerowym należy uzupełnić cenę jednostkową ?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 70.

73. Jak należy traktować pozycje z obmiarem minusowym ?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 70.

74. Jak należy wycenić pozycje z obmiarem minusowym?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 70.

75. Czy Zamawiający dopuszcza dodawanie nowych pozycji do przedmiaru? Jeśli tak to w którym miejscu należy je dodawać ?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 70.

76. Prosimy o dostarczenie Decyzji Konserwatora Zabytków dotyczącej gospodarki zielenią.

Odp.: Nie ma takiej konieczności. Wszelkie dane do wyceny i realizacji tego zakresu prac zawiera dokumentacja projektowa.

77. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o operaty geologiczne.

Odp.: Nie ma takiej potrzeby. Wszelkie dane są w dokumentacji projektowej.

78. W czym zakresie jest zawarcie umowy o nadzór autorski ?

Odp.: Jest zawarta przez Zamawiającego.

79. Dot. Formularza ofertowego- Załącznik A do SIWZ.

Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 81.

80. W pkt. 14 należy wpisać zakres zamówienia, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, natomiast w pkt. 18 są wymienione załączniki między innymi Załącznik nr 4 - wykaz części zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

Odp.: Należy wypełnić p-kt 14 lub załączyć załącznik.

81. Do SIWZ nie został załączony w/w załącznik. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Załącznik ten nie jest załącznikiem do SIWZ. Sporządza go wykonawca i załącza do oferty.

82. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 24.05.2012.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie 57.

83. Czy przedmiary w formie edytowanej w zakresie sanitarki , elektryki i teletechniki będą zamieszczone na stronie Zamawiającego ?

Odp.: Są zawieszono na stronach internetowych.

